

Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области  
**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 192029, г. Санкт-Петербург, ул. Ольминского, д. 27, телефон, факс: (812) 448-05-11, ОКПО 76235007,  
ОГРН 1057803924661, ИНН/КПП 7811153258/78110001

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.510105

УТВЕРЖДАЮ:  
Руководитель (Заместитель) ИЛЦ  
Марценкевич Л.Ю.  
2020 г.



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**



№ 11845 от 26 июня 2020 г.

Организация-заявитель ООО "Буровая Компания Гейзер"  
и его юридический адрес г. Санкт-Петербург, б-р Загребский, д. 9

Основание для исследования Договор №1331 (к) от 18.06.2020 г.

Наименование образца (пробы) Вода подземных источников, проба воды из водозаборной скважины №27471.

Место отбора ДНТ "Свердловец", Ленинградская обл., Приозерский р-н, Сосновское с. п., массив "Орехово-Северное".

Акт отбора пробы (образца) от 17.06.2020 г.

Дата и время отбора пробы 17.06.2020 09:00

Дата и время доставки пробы 18.06.2020 14:10

Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний) СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"; СанПиН 2.1.4.2580-10 "Изменение № 2 к СанПиН 2.1.4.1074-01"; СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)"

Код пробы (образца) 11845.06.20

Дополнительные сведения Проба отобрана заказчиком, доставлена автотранспортом

**Бактериологические исследования**

Дата проведения исследований (испытаний): начало 18.06.2020 окончание 19.06.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерений	Результаты исследований	Величина допустимого уровня, не более	Нормативные документы на методы исследований
1	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	0	50	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2

Заведующая микробиологической лабораторией

Т.М. Кузьмина

